COMUNE DI CATANZARO
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

Prot. n. 5660 **del** 18.1.2018

OGGETTO: Affidamento del Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto comunale di depurazione dei reflui fognari
Codice CIG 72432685D7

RISPOSTA A QUESITI

Quesito n. 1
Chiarimento in merito a:
La quantità di vaglio, della sabbia e del grigliato smaltita lo scorso anno, la quantità da impiegare di: Ipoclorito di sodio; Polielettrolita e Cloruro ferrico.

Risposta a quesito n.1
Per i reagenti bisogna considerare mediamente i seguenti consumi annui:
- 15000/20000 lt mese di ipoclorito;
- 500/700 kg di polielettrolita mese;
- cloruro ferrico in base alle necessità.

Ovviamente i suddetti dati, oltre i fanghi che sono ben definiti nel capitolato, dovrebbero essere calcolati dalla singola ditta in base a suoi rendimenti gestionali.
Si allega Report Smaltimenti 2016/2017

Quesito n. 2
Chiarimento in merito a:

Disciplinare di gara al punto 18.1 che testualmente recita:

La Busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena esclusione, dovrà produrre una relazione tecnica dettagliata, corredata da ogni argomentazione conveniente al fine di espletare al meglio le proprie proposte, di max 20 pagine (max 10 fogli fronte retro) formato A4 carattere Arial 11, in originale, conforme ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale d'appalto, nella quale illustra detto progetto redatto secondo le modalità al paragrafo 20 del presente disciplinare. La relazione eventualmente potrà essere corredata ***(senza superare il numero di pagine precedentemente citato)*** *di eventuali elaborati grafici, schede tecniche, depliant, certificazioni e quant'altro ritenuto utile ai fini di una compiuta valutazione da parte della Commissione giudicatrice.",*

Si chiede conferma del fatto che gli elaborati grafici e le schede tecniche saranno conteggiate nel computo delle pagine costituenti la relazione tecnica, oppure se si tratta di un errore di battitura.

Risposta a quesito n.2
Gli elaborati grafici e le schede tecniche non saranno conteggiate nel computo delle pagine costituenti la relazione tecnica

Quesito n. 3
Chiarimento in merito a:

Punto 12) del disciplinare di gara che testualmente recita: *La terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea.*

Si chiede conferma del fatto che per ogni attività da subappaltare vada indicata una terna di subappaltatori o se invece, in alternativa, l'indicazione della terna è riferita alla dichiarazione di subappalto in generale senza distinzione delle singole attività.

Risposta a quesito n.3

Si conferma che, ai sensi dell'art.105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 smi, "*La terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea*".

La Responsabile Ufficio SUAC
Dott.ssa Carolina Bianco

IL RUP
Geom. Franco Greco

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n° 39/1993 art. 3, comma 2

SMALTIMENTI 2016	
FANGHI (t)	2.046,88
SABBIA (t)	15,43
VAGLIO (t)	9,37

SMALTIMENTI al 30/11/2017

FANGHI - smaltimenti ordinari (t)	1.891,31
FANGHI - smaltimenti straordinari (t)	1.000,00
TOTALE (t)	**2.891,31**
SABBIA (t)	53,84
VAGLIO (t)	34,90

Nota: nel totale sono compresi sia **17,20 t**, che provengono da un surplus (rispetto alle 1000 t autorizzate) di smaltimento straordinario, sia **57,83 t** provenienti dai letti di essiccamento

