	LEGENDA
———	CAVIDOTTO A DOPPIA CAMERA
☐	POZZETTO IN CLSV CON COPERCHIO CARRABILE DIMENSIONI : 40x40 CM
☒	POZZETTO IN CLSV CON COPERCHIO CARRABILE CONTENENTE DERIVAZIONI CON MUFFOLE DIMENSIONI : 40x40 CM

NOTA ALL'IMPIANTO

- LE DORSALI DOVRANNO MANTENERE LA STESSA SEZIONE PER TUTTO IL TRATTO TRA QUADRO E L'ULTIMO CORPO ILLUMINANTE
- TUTTE LE MORSETTERIE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO ENTRA-ESCI
- IL TRATTO DI CAVIDOTTO TRA CORPO ILLUMINANTE E POZZETTO DOVRA' ESSERE REALIZZATO CON DUE TUBI DN 40 IN MODO DA PERMETTERE IL COLLEGAMENTO ENTRA – ESCI DOVE QUESTO COLLEGAMENTO NON PUO' ESSERE REALIZZATO SI UTILIZZERANNO PER LE DERIVAZIONI DELLE MUFFOLE
- VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI TERRA
- COLLEGARE TUTTI GLI APPARECCHI DI CLASSE I E I PALI ALL'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE

VIADOTTO KENNEDY

L1

L2

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

IMMOBILIARE MATTEOTTI EX OVIESSE

PIAZZA SETTEMBRINI

TEATRINO

pozzetto in cls 40x40 cm

tubo ø50 : L=4,55 ml
ø40 : L=5,55 ml

VIADOTTO KENNEDY

PALAZZO DI GIUSTIZIA

BUS

VELOCITA' MAX 10Km/h

AREA BAR RISTORO

NUOVA EDICOLA

GIARDINIERE

FONTANA

VIA INDIPENDENZA

VIA INDIPENDENZA

VIA ALESSANDRO TURCO

Prof. Arch. Franco ZAGARI / Ing Ferdinando GABELLINI / Arch.Giovanni LAGANA'
Rup: Geom. Francesco Rubino

novembre 2014
aggiornamento settembre 2016

LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DI PIAZZA MATTEOTTI

VIADOTTO KENNEDY 01

IMPIANTO ILLUMINAZIONE scale: varie