
COMUNE DI CATANZARO

PROGETTO ESECUTIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE "TEATRO POLITEAMA"

parere favorevole alla condizione di cui alla nota N. 18637/11102 del 25-11-00
Data 25-11-00
COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Franco Portoghesi)



PROGETTISTA:
PROF. ARCH. PAOLO PORTOGHESI
VIA GREGORIANA, 25 – ROMA

STRUTTURE ED IMPIANTI
ING. FRANCO PORTOGHESI
VIA BERTOLONI, 55 – ROMA

TAVOLA		DATA
3	PROGETTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIANO 2° , 4° e 5°	NOV.1997 SCALA 1:100

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE
	MAGGIO 00	AGGIORNAMENTO

LEGENDA DEI SIMBOLI ANTINCENDIO

- PORTA TAGLIAFUOCO RDI 120
- USCITE ORIZZONTALI
- USCITE VERSO L'ALTO
- USCITE VERSO IL BASSO
- VIE DI FUGA
- ESTINTORE PORTATILE
- (F) LOCALE FILTRO
- S.P.F. SCALA A PROVA DI FUMO
- S.P. SCALA PROTETTA
- IDRANTE ANTINCENDIO UNI 45
- SPRINKLER
- IDRANTE SOVRASUOLO UNI 70
- ATTACCO MOTOPOMPA VVF
- L.S. LUCE DI SICUREZZA
- I RILEVATORE OTTICO DI FUMO
- RILEVATORE A BARRIERA (TRASMETTITORE)
- RILEVATORE A BARRIERA (RICEVITORE)
- RT RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO
- SIRENA DA INTERNO PER ALLARME INCENDIO CON COMANDO MANUALE CENTRALIZZATO
- PULSANTE ALLARME INCENDIO
- MODULO SEPARAZIONE GUASTI
- MODULO DI MONITORAGGIO
- MODULO DI COMANDO
- CT TELEFONICO COMBINATORE TELEFONICO
- CENTRALE ALLARME INCENDIO
- ASPIRAZIONE FUMI

