PREMAC
LABORATORIO PROVE E SPERIMENTAZIONI SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. LL. PP. N° 37616 DEL 29-09-1993 - LEGGE 1086/71 E SUCCESSIVA CONCESSIONE

LABORATORI DI INGEGNERIA ASSOCIAZIONE
COPIA

Settore Metalli

Rapporto di prova N°: 0727-1 / 10

Feroleto Antico, 26/05/10

Verbale di Accettazione del 13/05/10

Richiedente: GEOM PAPARAZZO LUCIANO in qualità di RUP

Int. Fattura: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO
VIA JANNONI GIOVANNI, 1 88100 CATANZARO - CZ

Dati cantiere:

Opera: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "PASSO DI SALTO"

In: LOC. "PASSO DI SALTO" di CATANZARO

Proprietà: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Impresa: ND

Direzione Lavori: Ing. GRAZIANO ANTONIO

Caratteristiche dichiarate..: ND

Campioni in esame.....: N° 5 barre di acciaio per c.a.

Prove richieste.....: Prova di trazione e piegamento

Norma di riferimento..... UNI EN 10002/1 del 92, D.M. 09/01/96, UNI 564/60 e UNI ISO 10065/94

Risultati di prova:

Sigla	ϕ nom.	Tipo barra	Data Prova	Peso (g/ml)	ϕ eff.	fy (N/mmq)	ft (N/mmq)	Rapporto ft/fy	All. % A5	ø Mandr. (mm)	Tipo Piega	EP
PB0P-1	14	A.M.	24/05/10	1280	14,4	395	606	1,53	20,0	---	C	---
PB1T-2	16	A.M.	24/05/10	1562	15,9	486	685	1,41	18,8	---	C	---
PB1T-3	14	A.M.	24/05/10	1244	14,2	443	694	1,57	24,3	---	C	---
PB0T-4	14	A.M.	24/05/10	1226	14,1	483	728	1,51	22,9	---	C	---
PB2T-5	14	A.M.	24/05/10	1213	14,0	516	749	1,45	21,4	---	C	---

Marchio rilevato: **Nome Ferriera:** MARCHIO NON RILEVATO IN LABORATORIO

Fine Risultati

Note: Richiesta di prova sottoscritta dalla DD.LL.: **No**

ALLEGATI: Schema Ubicazione Prelievi; Documentazione Fotografica.

Tipo Piega: A=Piega a 180°; B=Piega a 90° e parz raddr. di 20°; C=Non richiesta, ancorchè obbligatoria secondo D.M. LL.PP. 09/01/96;
EP: Esito pieg. (1=Positivo / 2-Negativo) - ND=Non Dichiarato NR=Non Rilevato - I dati mancanti non sono stati dichiarati.

Lo Sperimentatore
Geom. Angelo Gallo

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Ing. Giuseppe MASCARO

PREMAC s.r.l. V.le Santuario di Dipodi 6ª trav. - Zona Industriale F. Frustato 88043 Feroleto Antico (CZ)
Tel. 0968.453848 - Fax 0968.455015 - e-mail: info@premac.it - P. IVA 01612710796
Cap. Soc. i.v. € 90.886,40 - Reg. Imprese CCIAA CZ Numero REA 122122

Allegato al Rapporto di Prova n° 0727-1/10

Schema Ubicazione Prove — Punto prelievo barra

Documentazione Fotografica



Piano Terra



PB0P-1



PB0T-4



PB1P-3



PB2T-5



BARRE ESTRATTE

di Prova n° 0727-1/10

Punto prelievo barra

