COMUNE DI CATANZARO

SETTORE IGIENE AMBIENTALE

Prot. N° 84847 del 29.09.2015

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE SULLA PROCEDURA DI GARA : SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI E DELLA SABBIA ACCUMULATI NEI PRE-ISSPESSITORI E NEI LETTI DI ESSICCAMENTO DEL DEPURATORE DEL COMUNE DI CATANZARO IN LOC.TA' VERGHELLO. CUP. D66G15000500002 - CIG N.6357282311.

DOMANDA N. 1
In particolare all' art. 2 del suddetto disciplinare viene prescritto che i fanghi da smaltire dovranno essere disidratati in impianto attraverso idonei impianti mobili di disidratazione.
Si richiede dunque se l'utilizzo di detti impianti sia obbligatorio o si possa adempiere a tale prescrizione con i sistemi di disidratazione già presenti in impianto.

RISPOSTA N. 1
L'art. 2 del disciplinare prevede che i fanghi, in qualsiasi stato fisico essi si trovino, dovranno essere, qualora necessario disidratati in situ attraverso idonei impianti mobili, per essere resi palabili. Tantoché che l'art. 11 del disciplinare di gara prevede la dichiarazione di proprietà, oppure di disponibilità, di mezzo per disidratazione mobile con portata idraulica minima da 30 mc/h.

Il Responsabile della SUAC
Dott. Giuseppe Arnò

Il R.U.P.
Geom. Pasquale Scamardi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IGIENE
Dott. Antonio Viapiana