RAPPORTO DI PROVA INTERNO AI SENSI DELL'ART 14 DEL D.LGS DEL 23-02-2023 N°18

Prot. N°: 3406/2024

Categoria merceologica : ACQUE AD USO POTABILE
Prelievo di acqua di : Simeri Passante
Quantità prelevata : 500 ml
Data prelievo : 27/10/2024 10:15
Data inizio: 27/10/2024 **Data fine:** 28/10/2024
Denominazione : CZ1AQ05AC21 Acque Potabili CAPPUCCINI U1
Metodo di campionamento : ISS PGA 901 rev.00, ISO19458:2006, IST- RAO-7.5-04/01 rev.02
Imballaggio : 1 BOTT PLASTICA STERILE 500 ml
Temperatura di arrivo : 18.5
Comune: Catanzaro
Note : Fontana pubblica Via Fontana Vecchia. Consegnato in laboratorio dal tecnico del comune di Catanzaro.

Catanzaro Lido, 28/10/2024

Parametro	Unità di misura	Valore	VP	LRM	Metodo
Coliformi totali	MPN/100 ml	140*	0	0	UNI EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli	MPN/100 ml	2*	0	0	UNI EN ISO 9308-2:2014
Enterococchi	MPN/100 ml	1*	0	0	ASTM D 6503-99 (2009)

LRM = limite rilevabilità del metodo
UFC = unità formanti colonia
MPN = numero più probabile
VP= Valore di parametro D.Lgs.18/2023
CL = concentrazione limite
(1) = D.Lgs. 152/06
ND = non determinato
NR = non rilevato
** = è soddisfatta la condizione: (nitrato/50) + (nitrito/0,5 o 0,1) < o = 1
# valore consigliato 0.2 mg/l D.lgs 18/2023

Il valore (*) del parametro del campione analizzato non rientra nei limiti previsti dal D.Lgs del 23-02-2023 n° 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Laboratorio
dott.ssa Letizia Arone